

いつでも どこでも 安心して 安全な水

水道課 ☎561-0969

羽生市水道水水質検査表

採水年月日：平成21年11月25日

区分	水質検査項目	水質基準	第一浄水場 (南5丁目)	第二浄水場 (下羽生)	中岩瀬配水場 (中岩瀬)	キヤッセ羽生 (三田ヶ谷)	新郷公民館 (上新郷)
人の健康に関する項目	1 一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0
	2 大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.1未満	1.6	2.7	1.5
	11 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満
	12 ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.05	0.07	0.08	0.07
	13 四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	14 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	16 ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	17 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18 トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	20 塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満
	21 クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	22 クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.001	0.004	0.004	0.004
	23 ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満
	24 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.012	0.011	0.004	0.013
	25 臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26 総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.038	0.031	0.014	0.036
	27 トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	28 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.004	0.007	0.006	0.008
	29 ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.021	0.009	0.001未満	0.011
30 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
色	31 亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	33 鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	34 銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
味色	35 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	40.9	28.8	16.3	29.0
	36 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味	37 塩化物イオン	mg/l	200以下	93.5	55.9	22.6	54.1
	38 カシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300以下	150	104	83.8	102
	39 蒸発残留物	mg/l	500以下	361	246	188	236
水道水が有すべき性状に関する項目	40 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	41 ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	44 フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3以下	0.6	0.9	1.0	0.8
	46 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.4	7.8
	47 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	48 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 色度	度	5以下	1未満	1未満	1未満	1未満
50 濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
衛生上必要な措置	- 残留塩素	mg/l	0.1以上	0.6	0.6	0.8	0.4
	- 水温		-	22	16	12	18

生活環境への関心が高まる中、私たちが毎日口にする水道水も、水質汚染や病原性微生物等への対策など、安全な水の供給が求められています。

そこで、市では市民の皆さんが安心して水道水をご利用いただけるよう「水道水質検査計画」を策定し、安全な水道水の供給に心がけており、国の定める厳しい水質基準に適合しているかどうか、定期的に水質検査を行い確認しています。

厳しい検査を経た「安全な水」を供給します

市内の第一浄水場(南5丁目)と第二浄水場(下羽生)には、9つの井戸があります。

ここから汲み上げた地下水を利用していますが、羽生の地下水には鉄やマンガンなどの金属が多く含まれるため、特殊な装置によってこれらをすべて除去し、水道水として利用しています。

また、中岩瀬配水場では、毎日

一万五千㎡の浄水(水道水)を埼玉県営水道用水供給事業から買入れ、皆さんのご家庭に配水しています。

これらの水が安全な水であるかどうかを確認するため、「原水」(処理前の水)としては9つ全部の井戸から採水し検査をしています。

また、「浄水」(水道水)としては第一浄水場、第二浄水場、中岩瀬配水場など5カ所の給水栓で採水し、それぞれ検査をしています。

を供給するため、水道法によって定められた50項目以上の厳しい検査を経た上で、皆様に「安全な水」を供給しています。

お知らせ

火災の消火活動やプールの配水などで一時的に大量の水を使用する場合があります。水質には問題ありませんので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ
水道課 ☎(561)0969

有料広告

イオンモール羽生2Fに大人専用スポーツクラブオープン
ただいまお得なオープン特別入会キャンペーン実施中
あなたの生活にプラス フィットネス!

見学無料 受付中

ドゥ・スポーツプラザ 検索

お問い合わせ 048-560-1100
大人のためのスポーツクラブ
ドゥ・スポーツプラザ羽生

親切な指導!

のぞみ学習塾

小1から中3まで、教えます。
色々な相談にのります。
科目は数学・英語・国語です。

住所 西1丁目11の34
TEL 048-561-3734
明光義塾ウラ

MAP

★当店

FUJICOLOR デジカメプリント

卒業・入学記念写真 ¥3,000 ~ 承ります!!

写真サイズ	Lサイズ
1~10枚	¥36
11~100枚	¥29
101~200枚	¥27
201~500枚	¥26
501枚以上	¥19

つづき写真店
Digital Photo Studio
羽生市南4-10-6 電話 561-2984
フジカラー純正プリント FDIサービス店

※上記の価格は一度にご注文頂く枚数の価格です。