（令和8年度）羽生市　一般廃棄物最終処分場維持管理記録

放流水（処理水）水質検査結果

採水日	4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日					
水素イオン濃度（pH）	8.0(19℃)	8.0(22℃)	7.8(21℃)	7.8(23℃)	7.8(25℃)	7.8(25℃)	7.8(24℃)					
浮遊物質量【SS】（mg/L）	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満					
生物化学的酸素要求量【BOD】（mg/L）	0.5未満	0.5未満	0.7	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満					
化学的酸素要求量【COD】（mg/L）	0.7	1.6	1.5	2.5	3.0	3.2	4					
窒素含有量（mg/L）	8.8	7.4	4.4	6.2	6.7	5.5	7.1					

基準値　pH5.8～8.6　SS60mg/L以下　BOD60mg/L以下　COD90mg/L以下　窒素120mg/L（日間平均60以下）

施設の点検	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検実施日	1日 8日 15日 22日 28日	7日 13日 20日 27日	3日 10日 17日 24日	1日 8日 15日 22日 29日	5日 12日 19日 26日	2日 9日 16日 24日 30日	7日 14日 21日 28日					
遮水工・擁壁・フェンス	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
浸出水処理設備	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					

浸出水原水ダイオキシン類水質検査結果

採　水　地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場（№3）浸出水原水	令和8年5月13日	晴れ	16.7℃	0.0013pg-TEQ/L	10pg－TEQ/L
一般廃棄物最終処分場（№4）浸出水原水	令和8年5月13日	晴れ	18.3℃	0.000087pg-TEQ/L	10pg－TEQ/L

地下水ダイオキシン類水質検査結果

採　水　地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場（№3）地下水	令和8年5月13日	晴れ	20.1℃	0.00063pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L
一般廃棄物最終処分場（№4）地下水	令和8年5月13日	晴れ	18.8℃	0.000027pg-TEQ/L	1pg－TEQ/L

放流水（処理水）ダイオキシン類水質検査結果

採　水　地	採水年月日	天候	採水時水温	水質検査結果	基準値
一般廃棄物最終処分場（№4）浸出水処理水	令和8年5月13日	晴れ	19.6℃	0.00011pg-TEQ/L	10pg－TEQ/L